

АКТ

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения от «01» августа 2016 года № 2 заключенного с ООО «Забайкальский тепловик» в отношении объектов теплоснабжения находящихся в г. Сретенск Забайкальского края

г. Сретенск

«17» января 2019 года

Комиссия в составе заместителя Главы администрации городского поселения «Сретенское» Бочкарникова Е.А., ведущего специалиста Администрации городского поселения «Сретенское» Борисовой Н.С., ведущего специалиста Администрации городского поселения «Сретенское» Фирсова К.М., в целях контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения от «01» августа 2016 года № 2 заключенного с ООО «Забайкальский тепловик» в отношении объектов теплоснабжения находящихся в г. Сретенск Забайкальского края в части наличия на котельных нормативного запаса твердого топлива (угля) необходимого для бесперебойной работы котельных.

В процессе обследования котельных, путем визуального осмотра остатков имеющегося твердого топлива (угля) комиссией установлено, что запас твердого топлива (угля) составляет:

- на котельной № 1 – не более 40 тонн;
- на котельной № 2 – не более 10 тонн;
- на котельной № 3 – не более 45 тонн;
- на котельной № 4 – не более 30 тонн;
- на котельной № 6 – не более 18 тонн.

Общий остаток твердого топлива (угля) на вышеперечисленных котельных составляет не более 143 тонны.

При этом нормативный запас твердого топлива (угля) необходимого для бесперебойной работы котельных на январь месяц составляет 224 тонны (из расчета потребности указанных котельных – 32 тонны в сутки).

Выводы комиссии: на всех объектах теплоснабжения переданных по Концессионному соглашению от «01» августа 2016 года № 2 ООО «Забайкальский тепловик» по состоянию на дату обследования отсутствует необходимый нормативный запас твердого топлива (угля) регламентированный Приказом Минэнерго России от «10» августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Заместитель Главы администрации городского поселения «Сретенское»

Е.А. Бочкарников

Ведущий специалист Администрации городского поселения «Сретенское»

Н.С. Борисова

Ведущий специалист Администрации городского поселения «Сретенское»

К.М. Фирсов